

Акт  
о проведении проверки состояния условий труда, пожарной безопасности,  
электробезопасности, соответствию их нормативным требованиям в  
Академии наук Республики Башкортостан

2 апреля 2018 года

г. Уфа

Комиссия в составе:

- председателя ПОПО АН РБ Егоровой Натальи Николаевны;
- инженера по охране труда Овчинникова Владимира Евгеньевича.

Провела проверку состояния условий труда сотрудников АН РБ, соблюдения санитарно-гигиенических требований, выполнения правил противопожарной и электробезопасности.

Требования инструкций при эксплуатации электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях Академии наук РБ в целом соблюдаются. Санитарно-гигиенические требования, условия труда сотрудников соответствуют требованиям установленными нормативными документами.

Однако ряд серьезных замечаний обнаружены в кабинетах №202/2, 212,211,210,311 отдельные электрические розетки не исправны, в 210 – не работает освещение в комнате приема пищи, микроволновая печь для подогрева пищи неисправна, в 208 из 6 светильников работают только 3.

В 215 не закреплены элементы охранной сигнализации, не заземлен электрический чайник. В 217/2 отсутствуют датчики оповещения о пожаре, в 216, 217/1, 203 – неисправны электрические удлинители, в 205 - электропроводка от компьютера не закреплена.

Недостатки и замечания по электрооборудованию связаны с длительным отсутствием в штате Академии наук РБ **специалиста электрика**.

Председатель ПОПО АН РБ



Н.Н. Егорова

Инженер по охране труда



В.Е. Овчинников